



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.07.2012

Москва

№ ЦА-2/129-р

### О запрете подвеса ВОК на ВЛ 0,4 кВ

В целях недопущения увеличения механических нагрузок на несущие конструкции ВЛ 0,4 кВ и увеличения эксплуатационных затрат филиалов ОАО «МРСК Центра», не связанных с основной операционной деятельностью

#### ОБЯЗЫВАЮ:

1. Директора по ИСМ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Недосекова В.В., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Шандлера А.А., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Пахомова А.И., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Кошурина Н.О., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Голицына Н.И., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Пастухова С.А., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Комиссарова А.С., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Зерова А.В., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Морозова О.А., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Клинкова О.Г., начальника УИТ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Полетаева А.В. не производить выдачу технических условий на подвес ВОК на опорах ВЛ напряжением 0,4 кВ сторонним организациям.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор по ИТ – начальник  
Департамента  
информационных технологий



А.В. Дудин